

Título

Índice de Polarização (PI) e Absorção Dielétrica (DAI)

Modelo:

MD5060x

Número de série:

MR9167B

Número do ensaio:

112

Data e hora:

13/05/2013 10:20

Descrição:

Belgo 09-97 - OS 24753 Motor AC WEG - 200M - 40cv N°S: 1198 Obs: Medição 2

Conclusão:

De acordo com a tabela de referência conclui-se que a situação do isolamento do motor em relação ao índice de absorção e polarização está BOM.

DAI: 1,36

PI: 2,38

